

【別紙1】

平成26年度第4回契約監視委員会点検結果【主な見直し事例 競争性のない随意契約】

独立行政法人名 労働者健康福祉機構

	施設名	契約名称	契約金額(円)	契約方式	随意契約によることとした会計規程等の根拠条文及び理由	随意契約によることとした理由	契約監視委員会における指摘事項	見直しの具体的内容
1	横浜労災病院	電気設備機器更新工事設計監理業務	20,500,000	随意契約	契約の性質又は目的が競争に適さないとき 【会計細則第52条第6号】	電気設備の根幹をなす変電所及び無停電装置を更新するにあたり、設計図書等を熟知している必要があるため、開院当初の設計を請け負った業者を契約の相手方とした。	・病院運営の根幹をなす設備の更新工事に係わる業務であることは理解できるが、他業者へのヒアリングを実施する等、競争の可能性を検討すること。	・他業者へのヒアリング等を実施し、競争が可能かどうかを検討する。
2	横浜労災病院	無停電電源装置更新工事	118,800,000	随意契約	契約の性質又は目的が競争に適さないとき 【会計細則第52条第6号】	電気設備の根幹をなす無停電装置を更新するにあたり、院内に設置してある無停電電源装置を熟知している必要があるため、当院において無停電電源更新工事の実績がある業者を相手方とした。	・機器更新に当たっては、バッテリー等の構成部品に縛られないよう、適切な更新スケジュールを計画すること。 ・予定価格の設定に当たっては機構本部技術課や設計事務所から積算基準等の意見を聴取すること。	・機器更新に当たっては付属部品等の更新状況も勘案し適切なスケジュールで実施する。 ・予定価格の設定においても積算基準等を専門家から聴取し精査する。

【別紙2】

平成26年度第4回契約監視委員会点検結果【主な見直し事例 一者応札・一者応募】

独立行政法人名 労働者健康福祉機構

	施設名	契約名称	契約金額(円)	落札率	契約方式	一者応札(応募)だった理由として考えられること	今後、同じ契約を実施する場合の一者応札(応募)対策案	契約監視委員会における指摘事項	見直しの具体的内容
1	本部	高尾みころも霊堂消火設備等改修その1工事	25,920,000	99.2%	一般競争	対象案件の特殊性(霊堂)、及び入札参加資格確認申請までの期間が短かったため(7日)と考えられる。	開札までの期間を十分確保するよう努める。	・止むを得ない面はあるが、開札までの期間を十分にとり、他業者への声掛けを検討すること。	・開札までの期間を十分確保するよう努め、他業者への声掛けも検討する。
2	浜松労災病院	ネットワーク機器保守請負業務	10,713,600	99.1%	一般競争	シスコシステムズの機器については、取り扱うための資格が必要とされており、技術力の高い業者しか応札できない状況にある。なお、地元にはシスコシステムが認定した資格を持った該当業者がいない状況にある。	次期院内ネットワーク整備時には、保守契約等も十分に勘案し決定するよう努める。	・資格等の要件が多いことから、入札公告の時期、公告期間に配慮し、他業者へも声掛けを行うこと。 ・次期のシステム導入時には保守業務も勘案し検討すること。	・入札公告の時期、公告期間について配慮し、業者への声掛けに努める。 ・次期のシステム整備時には、保守業務等も勘案し検討する。
3	中国労災病院	個室ユニット賃貸借	30,862,944	96.4%	一般競争	辞退した業者にヒアリングした結果、調達に多額の費用がかかるため辞退したとのことだった。	過度な仕様のしぼりがないか再度見直し、市場の状況を確認する。	・入札公告の時期、公告期間に配慮し、他業者へも声掛けを行うこと。 ・過度に限定された仕様が無いか、また契約期間が適切か検討すること。	・入札公告の時期、公告期間に配慮し、他業者への声掛けも行う。 ・過度に限定された仕様が無いか、契約期間が適切かについても検討する。
4	山口労災病院	自動注射薬払出システム一式	37,044,000	99.3%	一般競争	2者応札の予定であったが、1者から受領期限の前日に納入期限内に納入する目途がつかなくなったため。	開札日から納入までの期間を十分に確保する。	・仕様書の記載内容を整理し、分かりやすいものとする。	・仕様書の記載内容についても分かりやすくするよう努める。
5	香川労災病院	保育所運営業務	42,559,000	100.0%	公募	一般の保育所ではなく、病院職員専用の保育所という特殊性があることが考えられる。	次回更新時は一般競争にて行う。	・予定価格の設定において、市場調査等を積極的に実施し適正であるか精査すること。	・予定価格の設定においては市場調査等を実施し、適正であるかを精査する。
6	香川労災病院	マンモグラフィ用読影ワークステーション一式	16,491,600	98.0%	一般競争	当システムは、電子カルテ・PACS・RIS等との連携が必須条件であるので、履行できる業者が少なかったことによると思われる。	業者への声かけを行う。	・予定価格の設定において、後日検証しやすいよう、参照したデータの根拠等を精査、整理しておくこと。	・予定価格の設定についてもデータの精査、整理に努める。